

Konin, 2011-01-31

TT-013/W/ 17./2011

**Państwowa Szkoła Muzyczna  
I i II Stopnia im. I.J.Paderewskiego  
ul. 3-go Maja 50  
62 – 500 KONIN**

Dotyczy: warunków techniczno-projektowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie podaje warunki techniczno-projektowe na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia (działka budowlana nr 449/33, 449/30) przy ul. Bankowej w Koninie.

**I. Wodociąg**

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Bankowej ( trasę wodociągu zaznaczono na załączonej mapie zasadniczej).
2. Dane techniczne o w.w sieci wodociągowej :  
średnica - Ø 110  
materiał - PE 100 PN 10  
głębokość posad. - ok. 1.60 m ppt
3. Pomiar zużycia wody zaprojektować w studni wodomierzowej zgodnie z PN-B10720. Lokalizację studni wskazano na załączonej mapie.
4. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnętrznej przewidzieć zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-92/B-01706, PN – EN 1717:2003.
5. Trasę przyłącza oznaczyć taśmą lokalizacyjną z metalową wkładką.

**II. Kanalizacja Sanitarna**

1. Odprowadzenie ścieków bytowych zaprojektować do istniejącej studni rewizyjnej S o rzędnych 82,74/80,30 posadowionej na kanale sanitarnym Ø 400 w ul. Bankowej ( studnie S zaznaczono na załączonej mapie).
2. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń położonych p.p.t. jest możliwe pod warunkiem zaprojektowania urządzeń przeciw zalewowym (Dz. U. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.).

**III. Opracować bilans wody oraz ilościowy i jakościowy bilans ścieków .**

**IV. Opracować projekt techniczny i w 2e egz. przestawić do uzgodnienia w naszym Przedsiębiorstwie.**

**V. Warunki powyższe ważne są 2 lata.**

Zał.

1 egz. mapki

f-ra

K/O

TT a/a

Członek Zarządu  
Dyrektor Finansowy  
Marian Wziesiński